

排ガスの測定結果 築港元町事業場

(令和3年4月～令和4年3月)

採取位置	測定設備	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果					
				ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	硫黄酸化物 Nm <sup>3</sup> /h	ばいじん g/Nm <sup>3</sup>	塩化水素 mg/Nm <sup>3</sup>	窒素酸化物 ppm	全水銀濃度 μg/m <sup>3</sup> N
煙道測定孔	1号機	令和3年8月31日	令和3年10月6日	2.1					
		令和3年6月28日	令和3年7月30日		0.01未満	0.0012	7.6	49	0.89
		令和3年12月22日	令和4年1月18日		0.008未満	0.00091	11	120	0.1
	2号機	令和3年7月16日	令和3年8月20日	3.7					
		令和3年4月28日	令和3年6月4日		0.02未満	0.0018	3.7	100	0.32
		令和3年12月2日	令和3年12月17日		0.02未満	0.0018	12	70	0.24
	3号機	令和3年4月2日	令和3年4月28日	0.015					
		令和3年4月2日	令和3年4月28日		0.76	0.0012	210	100	10
		令和3年10月4日	令和3年11月8日		0.067	0.0026	120	100	0.76