○ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去記録

施設名	設　　備　　名	たい積したばいじんの除去を行った時期
1,2号機	冷却設備	定期点検時に実施
	排ガス処理設備	バグフィルターの差圧及びタイマー併用による自動逆洗
3,4号機	冷却設備	定期点検時に実施
	排ガス処理設備	バグフィルターの塩化水素濃度及びタイマー併用による自動逆洗

○ 排ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物並びにダイオキシン類の濃度の測定記録

	項　　目	単 位	令和２年度			令和３年度			令和４年度		
1号機	排ガスを採取した年月日	－	6月16日	6月16日	1月20日	6月28日	8月31日	12月22日	6月6日	6月6日	11月24日
	測定結果の得られた年月日	－	7月10日	7月28日	2月4日	7月30日	10月6日	1月18日	7月12日	7月12日	12月16日
	硫黄酸化物	Nm^3/h		0.7未満	0.6未満	0.01未満		0.008未満		0.01未満	0.02未満
	ばいじん	g/Nm^3		0.00092	0.00087	0.0012		0.00091		0.00077	0.0017
	塩化水素	mg/Nm^3		7	12	8		11		17	40
	窒素酸化物	ppm		77	94	49		120		65	140
	ダイオキシン類	$ng\text{-}TEQ/Nm^3$	2.5				2.1		4.8		

	項　　目	単 位	令和２年度			令和３年度			令和４年度		
2号機	排ガスを採取した年月日	－	5月11日	10月12日	10月12日	4月28日	7月16日	12月2日	5月16日	10月25日	10月25日
	測定結果の得られた年月日	－	6月16日	11月4日	11月11日	6月4日	8月20日	12月17日	6月16日	11月21日	11月21日
	硫黄酸化物	Nm^3/h	0.7未満		0.7未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満		0.7未満
	ばいじん	g/Nm^3	0.0013		0.001	0.0018		0.0018	0.0013		0.0014
	塩化水素	mg/Nm^3	9.9		7.7	4		12	9		14
	窒素酸化物	ppm	87		73	100		70	60		47
	ダイオキシン類	$ng\text{-}TEQ/Nm^3$		3.6			3.7			0.43	

	項　　目	単 位	令和３年度			令和４年度					
3号機	排ガスを採取した年月日	－	4月2日	4月2日	10月4日	4月15日	4月15日	11月9日			
	測定結果の得られた年月日	－	4月28日	4月28日	11月8日	5月18日	5月18日	12月1日			
	硫黄酸化物	Nm^3/h		0.76	0.067		0.23	0.018			
	ばいじん	g/Nm^3		0.0012	0.0026		0.0015	0.0017			
	塩化水素	mg/Nm^3		210	120		130	29			
	窒素酸化物	ppm		100	100		110	100			
	ダイオキシン類	$ng\text{-}TEQ/Nm^3$	0.015			0.043					

	項　　目	単 位									
4号機	排ガスを採取した年月日	－									
	測定結果の得られた年月日	－									
	硫黄酸化物	Nm^3/h									
	ばいじん	g/Nm^3									
	塩化水素	mg/Nm^3									
	窒素酸化物	ppm									
	ダイオキシン類	$ng\text{-}TEQ/Nm^3$									

	項　　目	単 位	令和２年度			令和３年度					
当新田	排ガスを採取した年月日	－	5月25日	5月25日	10月26日	4月22日	4月22日	10月26日			
	測定結果の得られた年月日	－	6月30日	6月30日	11月16日	5月26日	5月26日	11月12日			
	硫黄酸化物	Nm^3/h		3.3	0.7未満		1.2	0.7未満			
	ばいじん	g/Nm^3		0.027	0.014		0.017	0.018			
	塩化水素	mg/Nm^3		0.8未満	0.7未満		0.7未満	0.8未満			
	窒素酸化物	ppm		79	150		36	60			
	ダイオキシン類	$ng\text{-}TEQ/Nm^3$	0.92			1.2					